

Wartung RecaCheck und Wartungsvertrag

Webcode **M7020** 



Neben der Eigenkontrolle ist jede Anlage einer regelmäßigen Wartung zu unterziehen. Dies dient nicht nur der Sicherstellung der Funktionen, sondern erhöht auch die Effizienz der Reinigungsleistung. Grundsätzlich ist für die Wartung ein Sachkundenachweis erforderlich. Weitere Informationen zur Wartung können der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder den Betriebs- und Wartungsanleitungen entnommen werden.

Leichtflüssigkeitsabscheider

Alle Leichtflüssigkeitsabscheider sind halbjährlich zu warten. Die wartungsfreundlichen Koaleszenzeinsätze können dazu einfach aus dem Abscheider herausgezogen werden. Gegebenenfalls sollten sie vor dem Wiedereinsetzen mit Wasser gespült werden. Bei allen Leichtflüssigkeitsabscheidern besteht die Verpflichtung zur Kontrolle und Reinigung.

Wartungsvertrag von Mall

Grundvoraussetzung für den zuverlässigen und störungsfreien Betrieb Ihrer Abscheideranlage ist eine regelmäßige Eigenkontrolle und Wartung. Beides kann auch von Mall ausgeführt werden, dazu wird Ihnen ein Wartungsvertrag angeboten. Nach jeder durchgeführten Wartung erhalten Sie anschließend das dazugehörige Protokoll.

Fettabscheider

Fettabscheider sind laut Norm mindestens einmal im Monat vollständig zu entleeren und zu reinigen. Die Intervalle richten sich nach der Speicherkapazität des Schlammfangs und des Fettabscheiders, die beide nicht überschritten werden dürfen. Eine Wartung muss aber erst nach einem Jahr dokumentiert werden. Das bedeutet, dass schon bei der Entsorgung und im Rahmen der Eigenkontrolle der Zustand der Anlage visuell überprüft werden muss.

Intervalle der Wartung ¹

	Leichtflüssigkeitsabscheider	Fettabscheider
Wartung	Halbjährlich	Jährlich
Qualifikation	Sachkunde	Sachkunde
Entleerung	Bedarfsgerecht	Monatlich

¹ gemäß Zulassung